

01 PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:100



02 PLANTA 1º SUBSOLO
ESCALA 1:75

SIMBOLOGIA

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)

- ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA CFTV EM CHAPA DE AÇO 3 GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE E POSSUIR GRAMPO GRAMPO DE ATERRAMENTO) CONFORME ABNT NBR 13534
- RACK 19" PARA ABRIGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV
- PONTO P/ CÂMERA INSTALADO EM CAIXA 4"x4" 2 BRA NO TETO ou INDICADO EM PLANTA
- PONTO P/ MICROCAMERA INSTALADO EM CAIXA 4"x4" 1 BRA NO TETO ou INDICADO EM PLANTA

CONTROLE DE ACESSO

- QUADRO APARENTE PARA CONTROLE DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO #18 ou #20, TRATADAS CONTRA CORROSÃO E PINTADAS NA COR BEGE ou CINZA (DIMENSÕES: 400 x 400 x 200 mm) 1 A 1,40m DO CENTRO A 1,80m
- SENSOR ELETROMAGNÉTICO DE ABERTURA DE PORTA EM CX. 4"x2" 2 A 4 10 cm ACIMA DO BATENTE PORTA
- PONTO PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA EM CAIXA 4"x2" 2 A 4 10 cm ACIMA DO BATENTE PORTA
- PONTO PARA BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FECHADURA ELETROMECÂNICA EM CAIXA 4"x2" 1 MÁXIMO BANCADA ou INDICADO EM PLANTA
- PONTO PARA LEITORA DE CARTÃO EM CAIXA 4"x2" 2 A 4 1,20 m ou INDICADO EM PLANTA
- SENSOR DE PRESENÇA MINI-INFRAVERMELHO 2 EM CX. 4x4" 1 NO TETO

MEIO FÍSICO

- BARRA ANTI PÂNICO

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- ELETRODUTO APARENTE NO TETO DO TIPO RÍGIDO P/ ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (AÇO CARBONO) ZINCADOS ELETROLITICAMENTE) E COM ROSCA) E CONFORME ABNT NBR 15051 e ABNT NBR 15270) ELETRODUTOS NÃO COTADOS UTILIZA-SE 25"
- NUMERELA PARA SINTEMA DE SEGURANÇA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA P/ SISTEMA DE SEGURANÇA

MEIO FÍSICO

- ELETRODUTO APARENTE NO TETO DO TIPO RÍGIDO (AÇO CARBONO) ZINCADOS ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA) E CONFORME ABNT NBR 15007 e ABNT NBR 15270) ELETRODUTOS NÃO COTADOS UTILIZA-SE 07"
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (PVC FLEXÍVEL) CORRUGADO (LINHA MÉDIA) REFORÇADO OU "LAMINADA") CONFORME ABNT NBR 15465) ELETRODUTOS NÃO COTADOS UTILIZA-SE 07"
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU ALVENARIA (DE PVC RÍGIDO) CLASSE B) ROSCA-SE) CONFORME ABNT NBR 15465) ELETRODUTOS NÃO COTADOS UTILIZA-SE 07"
- ELETRODUTO SOB PISO ELEVADO (PVC FLEXÍVEL) CORRUGADO (LINHA MÉDIA "REFORÇADO" OU "LAMINA") CONFORME ABNT NBR 15465) ELETRODUTOS NÃO COTADOS UTILIZA-SE 07"
- ELETRODUTO LISA COM TAMPA EM CHAPA DE AÇO (GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE) POSSUIR GRAMPO GRAMPO DE ATERRAMENTO) CONFORME ABNT NBR 13534

CAIXA DE PASSAGEM 100 x 100 x 40 mm	CONDULETE TIPO "C"
CAIXA DE PASSAGEM 150 x 150 x 100 mm	CONDULETE TIPO "T"
CAIXA DE PASSAGEM 300 x 200 x 105 mm	CONDULETE TIPO "T"
CAIXA DE PASSAGEM 300 x 300 x 105 mm	CONDULETE TIPO "X"
CAIXA DE PASSAGEM 400 x 400 x 170 mm	CURVA HORIZONTAL 90°
ELETRODUTO QUE DESCE	TE HORIZONTAL 90°
ELETRODUTO QUE SOBE	REDUÇÃO CONCÊNTRICA
ELETRODUTO QUE PASSA	DESVIO À ESQUERDA 45°
POSTE METÁLICO 0 H=3,00m OU INDICADO EM PLANTA	

NOTA: POSICIONAR CFTV ABAIXO DAS VIGAS

NÚMERO	DATA	MODIFICAÇÃO	NOME
00	15.06.14	EMISSÃO INICIAL	FTAMK

PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRA

PARQUE VILLA LOBOS
BIBLIOTECA VILLA LOBOS

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

ARQUIVO DWG: 1765

ÁREA DO PROJETO: SEGURANÇA

DATA EMISSÃO: 15/06/2014

FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

PROJETISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Studiolo
projetos e consultoria sistemas prediais e arquitetura
RUA CAPITÃO FRANCISCO PINTO, 1000 - APTO 1901 | TELEFONE (11) 5539-5697
studiolo@studiolo.com.br | www.studiolo.com.br

SEG 1100 R00

ARQUIVO: 1407SEGPVT-1100R00

RESPONSÁVEL	DATA	DESENHO	ARQUIVO RECHONGRAD
MAURO KUCZNIR	15/06/2014	GABRIEL CALHEIROS	1407SEGPVT-1100R00

(ISO A0 elongado 841mmX1189mm)